

Klaipėdos miesto privatūs darželiai

Eil. Nr.	Istaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Įmonės pavadinimas	Adresas	Nustatytas pažeidimas	pažeidimo pašalinimo terminas
1	Darželis „Gintarinė šviesa“	VšĮ Pajūrio Valdorfo bendruomenė	Baltijos pr. 63, Klaipėda	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 22 d.
2	Lopšelis-darželis „Niektauza“	VšĮ „Niektauza“	Poilsio g. 4, Klaipėda	Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: teritorijoje esanti takų dangą nesaugi (nelygi, vietomis iškilusi, yra kritimo rizika užkliuvus).	2019 m. rugpjūčio 29 d.
3	UAB „Vaikystės sodas“	UAB „Vaikystės sodas“	K. Donelaičio g. 19, Klaipėda	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 24 d.
4	UAB Karalienės Mortos mokykla	UAB Karalienės Mortos mokykla	K. Donelaičio g. 21, Klaipėda	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 24 d.
				Vienu metu priešmokyklinio ugdymo grupėje dirbo nepakankamas skaičius reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.	2019 m. birželio 3 d.
5	Viešoji įstaiga „Vaivorykštės tako“ gimnazija	Viešoji įstaiga „Vaivorykštės tako“ gimnazija	Sportininkų g. 11, Klaipėda	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
				Kiekvienai grupei neįrengtos reikalingos patalpos / erdvės: nenumatyta atskira tualetų-prausyklos patalpa.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
				Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas sveikatos, logopedo kabinetuose.	2019 m. rugpjūčio 29 d.

Klaipėdos miesto valstybiniai darželiai

Eil.Nr.	Istaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Adresas	Nustatytas pažeidimas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1	Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija	Reikjaviko g. 17, Klaipėda	Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
2	Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis	Kretingos g. 67, Klaipėda	Pažeidimų nenustatyta.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
3	Klaipėdos lopšelis-darželis „Aitvarėlis“	Laukininkų g. 54, Klaipėda	Grupių „Bitutės“ ir „Perliukai“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019 m. liepos 8 d.
			Grupių „Perliukai“ ir „Bitutės“, kuriose integruotai ugdomi vaikai, sąrašai sudaryti neprilyginant vieną tokį vaiką dviem vaikams.	2019 m. liepos 8 d.
			Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: patalpose esantys įrenginiai nesaugūs (muzikos salėje grindų danga susidėvėjusi, nelygi, su plyšiais, vaikštant linguoja, sunkiai valoma drėgnu būdu, yra kritimo rizika užkliuvus, nelaimingų atsitikimų rizika).	2019 m. liepos 8 d.
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. liepos 8 d.
			Patalpų grindų danga nelygi, sunkiai valoma drėgnu būdu : grupių „Kačiukų“ ir „Žvirbliukų“ tualetų-prausyklų sienos ir grindys nelygios, susidėvėjusi jų apdaila, dalies apdailos plytelių nėra, dėl to sienos ir grindys sunkiai valomos drėgnu būdu.	2019 m. liepos 8 d.
			Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas sveikatos kabinete, „Kačiukų“ grupės tualete-prausykloje.	2019 m. liepos 8 d.
4	Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“	Sportininkų g. 19A, Klaipėda	Grupės „Pabiručiai“ sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų skaičių: sąraše yra 15 vaikų (iš jų 2 vaikai su specialiaisiais ugdymosi poreikiais).	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Grupių „Linksmučiai“ ir „Spalviukai“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių: „Linksmučiai“ sąraše yra 20 vaikų (iš jų 1 su specialiaisiais ugdymosi poreikiais), „Spalviukai“ sąraše yra 20 vaikų (iš jų 2 su specialiaisiais ugdymosi poreikiais).	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Grupės „Šnekučiai“ sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių: sąraše yra 12 vaikų (iš jų 1 su specialiaisiais ugdymosi poreikiais).	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Grupių „Pabiručiai“, „Linksmučiai“, „Spalviukai“, „Šnekučiai“, kuriose integruotai ugdomi vaikai, sąrašai sudaryti neprilyginant vieną tokį vaiką dviem vaikams.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: sklypas / teritorija ir jose esantys įrenginiai nesaugūs. Teritorijoje esančių laiptų į darželį danga yra nesaugi (sutrūkinėjusi, vietomis išbyrėjusi), takų danga nesaugi (nelygi, vietomis iškilusi, yra kritimo rizika užkliuvus).	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. rugpjūčio 29 d.

			Istaigoje yra grindų defektų, galinčių turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
5	Klaipėdos lopšelis-darželis „Kregždutė“	Butsargių g. 10, Klaipėda	Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: sklypas / teritorija ir patalpos, jose esantys įrenginiai nesaugūs (Istaigos pastato išorėje daugelyje vietų nuo pastato byra tinkas, į pastato vidų per nesandarias pastato vietas skverbiasi vanduo).	2019 m. liepos 25 d.
			Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas sveikatos, logopedo kabinetuose.	2019 m. liepos 25 d.
6	Klaipėdos lopšelis-darželis „Obelėlė“	Valstiečių g. 10, Klaipėda	Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
7	Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“	Sausio 15-osios g. 13A, Klaipėda	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis ir apimtis neatitinka teisės aktų reikalavimų (visų grupių).	2019 m. rugpjūčio 29 d.
8	Klaipėdos lopšelis-darželis „Svirpliuukas“	Liepų g. 43A, Klaipėda	Grupės „Boružėlių“ sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų skaičių: sąrašė 16 vaikų.	2019 m. rugpjūčio 23 d.
			Grupių „Bitučių“, „Vyturėlių“, „Pelėdžiukų“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių: „Bitučių“, „Vyturėlių“ grupių sąrašuose yra po 22 vaikus, „Pelėdžiuku“ sąrašuose yra 21 vaikas.	2019 m. rugpjūčio 23 d.
			1 darbuotoja dirbo teisės aktų nustatyta tvarka neįgijusi žinių higienos teikimo klausimais.	2019 m. rugpjūčio 23 d.
			Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: sklypas / teritorija ir jose esantys įrenginiai nesaugūs. Pastato išorinės sienos įskilusios/ byrančios. Teritorijoje esančių laiptų į darželį ir Istaigos patalpose esančių laiptų danga yra nesaugi (sutrūkinėjusi, vietomis išbyrėjusi), galima nelaimingų atsitikimų rizika: paslydimo, kritimo.	2019 m. rugpjūčio 23 d.
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. rugpjūčio 23 d.
			Pažeisti vaikų miego organizavimo reikalavimai: „Pelėdžiukų“, „Žiogelių“, „Vyturėlių“, „Bitučių“, „Saulutės“, „Keistukų“ grupėse lovos sustatytos taip, kad nėra galimybės laisvai prieiti prie kiekvieno vaiko.	2019 m. rugpjūčio 23 d.
			Nėra vaikų žaidimų aikštelės priežiūros veiksnių ir remonto darbų registracijos žurnalo. Neatliekama (1 kartą per savaitę ar dažniau) vaikų žaidimų aikštelių apžiūra, rizikai, kylančiai dėl įrangos naudojimo, vandalizmo įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 3 mėn. ar dažniau) vaikų žaidimų aikštelių eksploatacinė apžiūra, įrangos veikimui, stabilumui, susidėvimui (ypač judančių detalių), konstrukciniam vientisumui įvertinti. Nesilaikoma reikalavimo neeksplloatuoti vaikų žaidimų aikštelių įrangos, kai nustatyti defektai, galintys kelti grėsmę vaikų saugai.	2019 m. rugpjūčio 23 d.
9	Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	Bangų g. 14, Klaipėda	Sklypas / teritorija arba sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, neaptverta / aptverta žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora (dalis tvoros iš plytinių segmentų).	2019 m. rugpjūčio 7 d.
			Neatliekama (1 kartą per 12 mėn.) vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam įrangos, jos pamatų, dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą, koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių.	2019 m. rugpjūčio 7 d.
10	Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“	Baltijos pr. 77, Klaipėda	Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. birželio 29 d.

			Neatliekama (1 kartą per 12 mėn.) vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam įrangos, jos pamatų, dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą, koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių.	2019 m. birželio 29 d.
11	Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiburėlis“	Reikjaviko g. 8, Klaipėda	Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: teritorijoje dalis kietos dangos labai nelygi, duobėta, vaikams yra didelė kritimo rizika užkliuvus.	2019 m. birželio 29 d.
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. birželio 29 d.
12	Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“	Vyšnių g. 13, Klaipėda	Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: sklypas / teritorija ir jose esantys įrenginiai nesaugūs. Teritorijoje esančių laiptų į darželį laiptų danga yra nesaugi (sutrūkinėjusi, vietomis išbyrėjusi), galima nelaimingų atsitikimų rizika: paslydimo, kritimo.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
13	Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“	Debreceno g. 24, Klaipėda	Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: teritorijoje esantis lauko baseinas nesaugus (aptrupėjęs, nelygiais kraštais, yra kritimo rizika užkliuvus, nelaimingų atsitikimų rizika), takų danga nelygi (vietomis iškilusi, yra kritimo rizika užkliuvus).	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Koridoriuje prie valgyklos grindų danga slidi (dėl ant vamzdžių susidariusio kondensato), nelygi, su plyšiais, sunkiai valoma drėgnu būdu ir neatspari valymo priemonėms.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Įstaigoje yra sienų, grindų defektų, galinčių turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
14	Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija	S. Daukanto g. 5, Klaipėda	Grupės „Gorkiečiai“ sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių: sąraše yra 23 vaikai.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: sklypas / teritorija ir patalpos, jose esantys įrenginiai nesaugūs (tualetu-prausyklos patalpų lubų dažai atsilupę, vietomis lubos įtrūkusios, yra nelaimingų atsitikimų rizika).	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Tualetų-prausyklų valymo inventorių nepaženklintas. Švarus ir sausas tualetų-prausyklų valymo inventorių laikomas kartu su kitu grupės patalpų valymo inventoriumi, tam neskirtoje vietoje.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Įstaigoje yra lubų defektų, galinčių turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
15	Klaipėdos Tauralaukio progimnazija	Klaipėdos g. 31, 33, Klaipėda	Sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengta vaikų žaidimų aikštelė, aptverta žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.	2019 m. birželio 29 d.
			Grupių, kuriose ugdomi 3 m. ir vyresni vaikai, tualetu-prausyklos patalpose esančios kabinos neturi durų ar kitos uždangos.	2019 m. birželio 29 d.
			Neatliekama (1 kartą per 12 mėn.) vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam įrangos, jos pamatų, dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą, koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių.	2019 m. birželio 29 d.
16	Klaipėdos Vitės progimnazija	J. Janonio g. 32, Klaipėda	Pažeidimų nenustatyta.	

Klaipėdos rajono privatūs darželiai

Eil. Nr.	Istaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Įmonės pavadinimas	Adresas	Nustatytas pažeidimas	pažeidimo pašalinimo terminas
1	Privatus vaikų darželis „Pasakėlė“	VšĮ „Pasakėlė“	Kuršlaukio g. 1, Gargždai	Grupės „Pelėdžiukai“ sąrašas sudarytas ne pagal amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų): sąraše 5 vaikai iki 2 metų amžiaus.	2019 m. liepos 4 d.

Klaipėdos rajono valstybiniai darželiai

Eil.Nr.	Įstaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Adresas	Nustatytas pažeidimas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1	Gargždų „Minijos“ progimnazija	Pergalės g. 2, Jakai	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 16 d.
			Nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius.	2019 m. rugpjūčio 16 d.
2	Gargždų „Minijos“ progimnazija	Klaipėdos pl. 5, Gobergiškė	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 24 d.
			Kiekvienai grupei neįrengtos reikalingos patalpos / erdvės: ugdymo įstaigoje įrengta bendra priėmimo-nusirengimo patalpa, kuria naudojami ir pradinį klasių mokiniai.	2019 m. rugpjūčio 24 d.
			Nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius.	2019 m. rugpjūčio 24 d.
3	Gargždų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	Žemaitės g. 23, Gargždai	Pažeidimų nenustatyta.	
4	Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“	P. Cvirkos g. 19, Gargždai	Pažeidimų nenustatyta.	
5	Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“	Vingio g. 4, Gargždai	I korpuso tualetų-prausyklų sienos ir grindys nepadengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga.	2019 m. birželio 25 d.
6	Klaipėdos r. Dituvos pagrindinė mokykla	Kuršaičių g. 12, Dituva	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 9 d.
			Kiekvienai grupei neįrengtos reikalingos patalpos / erdvės: grupei neįrengta tualetų-prausyklos patalpa.	2019 m. rugpjūčio 9 d.
			Vienu metu priešmokyklinio ugdymo grupėje dirbo nepakankamas skaičius reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.	2019 m. rugpjūčio 9 d.
7	Klaipėdos r. Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla	Mokyklos g. 22A, Judrėnai	Pažeidimų nenustatyta.	
8	Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla	Klaipėdos g. 6, Ketvergiai	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 9 d.
			Priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019 m. rugpjūčio 9 d.
			Kiekvienai grupei neįrengtos reikalingos patalpos / erdvės: grupei neįrengta tualetų-prausyklos patalpa.	2019 m. rugpjūčio 9 d.
			Grupės patalpoje elektros lizdai vaikams prieinamose vietose neuždengti specialiomis apsaugos priemonėmis.	2019 m. rugpjūčio 9 d.
			Ugdymo patalpoje varstomi langai neturi jų atidarymo ribotuvių arba kitų apsaugos priemonių.	2019 m. rugpjūčio 9 d.
9	Klaipėdos r. Pašlūžio mokykla-daugiafunkcis centras	Mokyklos g. 4, Daukšaičiai	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 20 d.
			Nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius.	2019 m. rugpjūčio 20 d.
10	Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla	Klaipėdos g. 2, Plikiai	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 14 d.
			Grupės sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų skaičių.	2019 m. rugpjūčio 14 d.

			Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: sklypas/teritorija, joje esantys įrenginiai nesaugūs (lauko laiptų pakopos nutrupėjusios, suskilusios, nutrupėjusios pastato sienos (raudonos plytos), teritorijoje nelygūs takai).	2019 m. rugpjūčio 14 d.
			Pažeisti vaikų miego organizavimo reikalavimai: visose grupėse lovos sustatytos taip, kad nėra galimybės laisvai prieiti prie kiekvieno vaiko.	2019 m. rugpjūčio 14 d.
			Nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius.	2019 m. rugpjūčio 14 d.
			Darbuotojų tualetų patalpoje nėra praustuvės bei asmens higienos priemonių: muilo, vienkartinio rankšluosčių ar rankų džiovintuvo.	2019 m. rugpjūčio 14 d.
11	Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcis centras	Daržų g. 2, Ginduliai	Pažeidimų nenustatyta.	
12	Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcis centras	Saulės g. 1, Slengiai	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 23 d.
			Pažeisti vaikų miego organizavimo reikalavimai: grupėse „Smalsučiai“ ir „Pelėdžiukai“ lovos sustatytos taip, kad nėra galimybės laisvai prieiti prie kiekvieno vaiko.	2019 m. rugpjūčio 23 d.
			Nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius.	2019 m. rugpjūčio 23 d.
13	Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija	Pėžaičių g. 4, Pėžaičiai	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugsėjo 20 d.
			Statinio, kuriame vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa, sklype neįrengta vaikų žaidimo aikštelė ir nenumatyta naudotis kita vaikų žaidimui tinkančia erdve.	2019 m. rugsėjo 20 d.
14	Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla	Mokyklos g. 6, Girininkai	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 14 d.
			Grupei neįrengta tualetų-prausyklos patalpa.	2019 m. rugpjūčio 14 d.
			Ugdymo patalpoje varstomi langai neturi jų atidarymo ribotuvų arba kitų apsaugos priemonių.	2019 m. rugpjūčio 14 d.
			Nėra atskiro tualetų darbuotojams.	2019 m. rugpjūčio 14 d.

Kretingos rajono valstybiniai darželiai

Eil.Nr.	Istaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Adresas	Nustatytas pažeidimas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1	Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“	Savanorių g. 4, Kretinga	Pažeidimų nenustatyta.	
2	Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla	Savanorių g. 58, Kretinga	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 7 d.
			Pažeisti vaikų miego organizavimo reikalavimai: lovos sustatytos taip, kad nėra galimybės laisvai prieiti prie kiekvieno vaiko.	2019 m. rugpjūčio 7 d.
3	Kretingos r. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras	Kretingos g. 21, Jokūbavas	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 7 d.
4	Kretingos r. Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras	Mokyklos g. 16, Kartena	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. liepos 1 d.
5	Kretingos r. Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras	Beržų g. 22, Lubiai	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 7 d.
			Nėra atskiro tualetu darbuotojams.	2019 m. rugpjūčio 7 d.
6	Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla	Mokyklos g. 2, Kūlupėnai	Pažeidimų nenustatyta.	
7	Kretingos r. Rūdaičių mokykla	Mokyklos g. 25, Rūdaičiai	Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. rugpjūčio 27 d.
8	Kretingos r. Salantų lopšelis-darželis „Rasa“	Salantos g. 4, Salantai	Pažeidimų nenustatyta.	
9	Kretingos rajono Darbėnų gimnazija	Laukžemės g. 9, Darbėnai	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 8 d.
10	Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius	Lendimų g. 6, Lendimų k. Kretingos r.	PATIKRINIMAS NEATLIKTAS (NUVYKUS OBJEKTAS VEIKLOS NEVYKDĖ)	
11	Kretingos Simono Daukanto progimnazija	Palangos g. 25, Kretinga	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 8 d.
			Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis ir apimtis neatitinka teisės aktų reikalavimų.	2019 m. rugpjūčio 8 d.
			Nesilaikoma reikalavimo neekspluatuoti vaikų žaidimų aikštelių įrangos, kai nustatyti defektai, galintys kelti grėsmę vaikų saugai.	2019 m. rugpjūčio 8 d.
			Smėlis vaikų žaidimų aikštelių smėlio dėžėse nekeičiamas ar neatnaujinamas kiekvieną pavasarį, neatlikti smėlio parazitologiniai tyrimai.	2019 m. rugpjūčio 8 d.
			Priešmokyklinio ugdymo patalpose elektros lizdai vaikams prieinamose vietose neuždengti specialiomis apsaugos priemonėmis.	2019 m. rugpjūčio 8 d.
			Asmenys, dirbantys su valymo, dezinfekcijos priemonėmis, nesivadovauja gamintojų instrukcijomis, gamintojų ar tiekėjų saugos duomenų lapuose nurodytais sveikatos saugos reikalavimais.	2019 m. rugpjūčio 8 d.

			Grupės „Žirniukų“ sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų skaičių: sąraše yra 16 vaikų.	2019 m. rugpjūčio 8 d.
--	--	--	--	------------------------

Neringos miesto valstybiniai darželiai

Eil.Nr.	Įstaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Adresas	Nustatytas pažeidimas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1.	Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius	Ievos Kalno g. 9, Neringa	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 22 d.
			Grupės „Voveriukų“ sąrašas sudarytas ne pagal amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų): ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 3 metų, sąrašuose 11 vaikų.	2019 m. rugpjūčio 22 d.
			1 darbuotoja dirba teisės aktų nustatyta tvarka neįėjusi žinių higienos teikimo klausimais.	2019 m. rugpjūčio 22 d.
			Pažeisti vaikų miego organizavimo reikalavimai: lovos sustatytos taip, kad nėra galimybės laisvai prieiti prie kiekvieno vaiko.	2019 m. rugpjūčio 22 d.
			Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: sklypas / teritorija ir patalpos, jose esantys įrenginiai nesaugūs. Abiejų grupių prausykloje iškilusios/ byrančios sienos, sutrūkinėjusios sienų plytelės. Įstaigos koridorių sienos ištrupėjusios, nusilupę dažai. Teritorijoje esančių pasivaikščiojimo takelių danga yra nesaugi (iškilusi, sutrūkinėjusi, su įdubimais), galima nelaimingų atsitikimų rizika: paslydimo, kritimo.	2019 m. rugpjūčio 22 d.
			Patalpų grindų danga nelygi, sunkiai valoma drėgnu būdu ir neatspari valymo priemonėms.	2019 m. rugpjūčio 22 d.
			Visos vaikui skirtos priemonės nepaženklintos tuo pačiu ženklu ar numeriu.	2019 m. rugpjūčio 22 d.
			Įstaigoje yra sienų, lubų, grindų defektų, galinčių turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui.	2019 m. rugpjūčio 22 d.
			Nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius.	2019 m. rugpjūčio 22 d.
			Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas sveikatos, logopedo kabinetuose.	2019 m. rugpjūčio 22 d.
			Santechniniai įrenginiai (pusvonės) techniškai netvarkingi / nešvarūs.	2019 m. rugpjūčio 22 d.
			Įstaigai nebuvo pateikti visų vaikų sveikatos pažymėjimai.	2019 m. rugpjūčio 22 d.

Palangos miesto valstybiniai darželiai

Eil.Nr.	Istaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Adresas	Nustatytas pažeidimas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1.	Palangos lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	Plytų g. 35, Palanga	Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: sklypas / teritorija nesaugi (pasivaikščiojimo takų danga nelygi, virš žemės paviršiaus kyšo kanalizacijos dangtis, vaikams yra didelė užkliuvimo ir kritimo tikimybė).	2019 m. rugpjūčio 28 d.
			Sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, aptverta žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.	2019 m. rugpjūčio 28 d.
2.	Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“	Kastyčio g. 36, Palanga	Grupių („Sportukų“ ir „Girinukų“) sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019 m. liepos 1 d.
			Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis ir apimtis neatitinka teisės aktų reikalavimų (visose grupėse).	2019 m. liepos 1 d.
			Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: sklype / teritorijoje esantis įrenginys (sūpynės) nesaugios (konstrukcijos nėra stabilios, trūksta detalių, vaikams yra didelė kritimo tikimybė).	Nedelsiant
			Sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelė, aptverta žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.	2019 m. rugpjūčio 28 d.
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. rugpjūčio 28 d.
			Tualetų-prausyklų valymo inventorių nepaženklinatas. Švarus ir sausas tualetų-prausyklų valymo inventorių laikomas kartu su kitų grupės patalpų valymo inventorių tam neskirtoje vietoje (kai kurių grupių).	2019 m. liepos 1 d.
			„Linksmučių“ grupę lankantiems dviems vaikams ir (ar) pietų miego miegantiems neskiriamas – čiužinys (du vaikai miega lovose be čiužinių).	2019 m. liepos 1 d.
			Nesilaikoma reikalavimo neekspluatuoti vaikų žaidimų aikštelių įrangos, kai nustatyti defektai, galintys kelti grėsmę vaikų saugai.	Nedelsiant
3.	Palangos sanatorinė mokykla	Plytų g. 61, Palanga	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 28 d.
			Grupės sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių: sąraše 21 vaikas.	2019 m. liepos 1 d.
			Vienu metu priešmokyklinio ugdymo grupėje dirbo nepakankamas skaičius reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.	2019 m. liepos 1 d.
			Grupėje nėra įmonės pirmosios pagalbos rinkinio.	2019 m. liepos 1 d.
			Kiekvienai grupei neįrengtos reikalingos patalpos / erdvės: grupei neįrengta reikalinga tualetų-prausyklos patalpa.	2019 m. rugpjūčio 28 d.
			Priėmimo-nusirengimo patalpoje neįrengtos individualios spintelės ar kitokie įrenginiai vaikų drabužiams ir asmeniniams daiktams.	2019 m. rugpjūčio 29 d.
			Karštas vanduo nuolat netiekiamas darbuotojų tualete.	2019 m. rugpjūčio 29 d.

Skuodo rajono valstybiniai darželiai

Eil.Nr.	Įstaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Adresas	Nustatytas pažeidimas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1.	Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinė mokykla	Liepų g. 9, Aleksandrija	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019 m. rugpjūčio 8 d.
			Vienu metu grupėje (priešmokyklinio ugdymo) dirbo nepakankamas skaičius reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.	2019 m. rugpjūčio 8 d.
			1 darbuotojas dirba teisės aktų nustatyta tvarka neįgijęs žinių higienos teikimo klausimais.	2019 m. rugpjūčio 8 d.
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. rugpjūčio 8 d.
			Tualetuose-prausyklose nėra asmens higienos priemonių: muilo.	2019 m. rugpjūčio 8 d.
			Nėra atskiro tualetu darbuotojams.	2019 m. rugpjūčio 8 d.

Šilutės rajono valstybiniai darželiai

Eil.Nr.	Istaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Adresas	Nustatytas pažeidimas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1	Šilutės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	Kęstučio g. 5, Šilutė	Teritorija, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, aptverta žemesne kaip 1,5 m. aukščio tvora.	2019 m. rugpjūčio 28 d.
			Žirniukų grupės miegamajame grindų danga nelygi, sunkiai valoma drėgnu būdu.	2019 m. rugpjūčio 28 d.
2	Šilutės lopšelis-darželis „Pušėlė“	Miško g. 8, Šilutė	Teritorija, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, aptverta žemesne kaip 1,5 m. aukščio tvora.	2019 m. rugpjūčio 28 d.
3	Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	Kudirkos g. 20, Šilutė	Teritorija, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, aptverta žemesne kaip 1,5 m. aukščio tvora.	2019 m. balandžio 20 d.
4	Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla	Beržų g. 1A, Juknaičiai, Šilutės r. sav.	Pažeidimų nenustatyta.	
5	Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis	Akacijų g. 3, Žemaičių Naumiestis	Teritorija, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, aptverta žemesne kaip 1,5 m. aukščio tvora.	2019 m. rugpjūčio 28 d.
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: I korpuso laiptų turėklų vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019 m. rugpjūčio 28 d.
			Švarių skalbinių lyginimo patalpoje sienos nepadengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga.	2019 m. rugpjūčio 28 d.